



Décision individuelle N° 2020-251

Pétitionnaire : Mairie de Saint-Dalmas-le-Selvage

Adresse : Hôtel de ville, 06 660 Saint-Dalmas-le-Selvage

Nature de la demande : travaux en cœur de parc national (relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable et nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière)

Intitulé du projet : réfection de la prise d'eau et de la conduite d'amenée du Pas du Prêtre

Localisation : parcelle n°11 section C, commune de St-Dalmas-le-Selvage

La directrice de l'Établissement public du Parc national du Mercantour,

Vu le code de l'environnement et notamment l'article L.331-4,

Vu le décret n°2009-486 du 29 avril 2009 modifié par le décret n°2018-754 du 29 août 2018, notamment son article 7,

Vu le décret n°2018-754 du 29 août 2018 approuvant la Charte modifiée du Parc national du Mercantour, notamment les modalités 14, 16 et 17 d'application de la réglementation dans le cœur,

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, notamment les articles 3 et 4,

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les cœurs de parcs nationaux portant application de l'article R.331-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis émis par le Conseil scientifique du Parc national du Mercantour en date du 07 septembre 2020,

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2020 portant nomination de la directrice de l'établissement public du Parc national du Mercantour,

Considérant la demande formulée en date du 05 août 2020 par Monsieur ISSAUTIER Jean-Pierre, maire de Saint-Dalmas-le-Selvage,

Considérant que la demande porte sur une amélioration de la prise d'eau du Pas du Prêtre, le remplacement de la conduite d'amenée et la pose de deux regards répartiteurs à proximité des abreuvoirs et de la cabane pastorale de l'Issias,

Considérant la nécessité d'encadrer les travaux pour garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection des patrimoines du cœur et garantir la conservation du caractère de celui-ci,

DÉCIDE

Article 1 : Identité du bénéficiaire – Nature de la demande

La commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, représentée par Monsieur ISSAUTIER Jean-Pierre, Maire, est autorisée à réaliser aux conditions définies ci-après, des travaux d'amélioration de la prise d'eau du Pas du Prêtre, située dans le cœur du parc national sur la parcelle n°11 section C commune de Saint-Dalmas-le-Selvage.

Article 2 : Prescriptions

La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

2.1. Le bénéficiaire est tenu de prévenir le service territorial concerné du Parc national du Mercantour, de la date début effective des travaux, au moins 5 jours ouvrés auparavant, par mail ou contact téléphonique.

Contacts :

chef de S.T : OPOLKA Boris (boris.opolka@mercantour-parcnational.fr)

adjoint : TURPAUD Anthony (anthony.turpaud@mercantour-parcnational.fr)

☎ : 04.93.02.42.27

2.2. La présente décision vaut autorisation de circulation et de stationnement d'une mini-pelle, pour les besoins des travaux. Cette autorisation est toutefois limitée à la piste de l'Issias, à ses proches abords ainsi qu'à ceux de la cabane pastorale. Toute circulation de l'engin au-delà de l'actuelle zone d'abreuvement du troupeau reste interdite.

2.3. A l'exception des tranchées de traversée de piste, les travaux de creusement seront strictement limités aux excavations nécessaires à la pose des regards pré-fabriqués, selon les dimensions maximales de 40 x 40 cm.

2.4. Les matériaux issus de ces excavations seront régalez sans tassement à proximité immédiate de chaque regard.

2.5. Les matériaux issus du creusement des 3 tranchées en travers de la piste seront intégralement réutilisés pour le rebouchage de celles-ci, sans autre lieux de dépôt.

2.6. Sur le regard pré-fabrique installé à la source, le dispositif de surverse sera réalisé de manière à éviter toute mise à sec du talweg en période d'étiage.

2.7. Les petites maçonneries nécessaires à l'étanchéification du regard seront réalisées de telle sorte que les risques de ruissellement des laitances soient réduits au maximum :

- utilisation de ciment prompt ou mortier naturel équivalent ;
- mélanges réalisés sur des bâches étanches ou dans des bacs étanches ;
- pose et séchage au sec, après dérivation temporaire de la source et hors période de pluie ;
- lavage des outils de maçonnerie dans un bac permettant la décantation des laitances et la récolte des résidus secs. Interdiction stricte de lavage dans la source, ou les cours d'eau ;
- évacuation des résidus secs de décantation en-dehors du cœur de parc, vers une installation de traitement autorisée.

2.8. La conduite d'eau depuis le captage jusqu'à la citerne sera fixée par le biais d'un dispositif simple de cavaliers métalliques plantés dans le sol (parties terreuses) ou bloquée dans les interstices rocheux (parties pierreuses) afin d'éviter d'être déplacée ou levée par le passage des animaux et la reptation de la neige.

2.9. Le captage devra être désactivé à chaque fin de saison pastorale, de manière à rétablir les écoulements naturels dans le talweg, permettre la vidange du dispositif et sa mise hors gel (déconnexion de la conduite).

Article 3 : Durée

La présente autorisation de travaux est délivrée à compter de la date de signature de la présente jusqu'au 15 octobre 2020.

Article 4 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre de la présente décision peut faire l'objet de contrôles dans les conditions mentionnées aux articles L.170-1 et suivants du code de l'environnement, notamment par les agents de l'Établissement public du Parc national du Mercantour ou les agents commissionnés et assermentés compétents en la matière.

Article 5 : Autres obligations

Cette décision n'exonère pas des autres autorisations requises par la réglementation en vigueur dans le cœur du parc national, notamment en ce qui concerne :

- l'acheminement par hélicoptère des matériaux et engins nécessaires aux travaux ;
- la circulation et le stationnement de véhicules terrestres motorisés sur la piste de l'Issias, nécessaires à l'accès des ouvriers au chantier.

Elle ne se substitue pas aux obligations du bénéficiaire vis-à-vis des autres réglementations en vigueur.

Article 6 : Sanctions

Le non-respect de la présente décision ou d'une disposition prévue par le code de l'environnement ou la réglementation du Parc national, expose le bénéficiaire à des sanctions administratives et des poursuites judiciaires.

Article 7 : Responsabilité

L'Établissement public du Parc national du Mercantour décline toute responsabilité concernant la sûreté et la sécurité de l'activité.

Article 8 : Publication

La présente autorisation sera notifiée au bénéficiaire et publiée pour l'information des tiers au recueil des actes administratifs de l'Établissement public du Parc national du Mercantour (<http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/raa>).

À Nice, le 8 septembre 2020



La Directrice
du Parc national du Mercantour



Aline COMEAU

Copies :

- service territorial Tinée
- CERPAM (mgontier@cerpam.fr)

La présente décision peut être contestée par recours gracieux auprès de l'autorité qui la délivre, par envoi recommandé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Elle peut également être contestée dans le même délai devant le Tribunal administratif territorialement compétent.